

湖南城陵矶新港区开发建设部

城新港建初审〔2023〕17号

关于岳阳临港创新创业基地桑尼湖区域排水防涝设施项目生态修复工程初步设计的批复

岳阳临港产业投资有限公司：

你公司报审“岳阳临港创新创业基地桑尼湖区域排水防涝设施项目生态修复工程”的初步设计文件已收悉，经评审，现批复如下：

一、工程概况

1. 该项目建设主要内容为岳阳临港创新创业基地桑尼湖区域排水排涝设施建设项目生态修复工程，项目用地面积 69822 平方米，包含土石方工程，湖底清淤工程，园林绿化工程及其他配套项目。

2. 该工程投资概算金额约 5600 万元。

二、原则同意该工程初步设计

三、在施工图阶段，请按以下意见进行修改完善

1. 应进一步明确设计范围，根据上位规划和水利部门批准的防洪排涝规划合理确定本次开挖和清淤范围，确保能在工程完成后能满足防洪排涝要求；

2. 开挖边坡护砌范围要进行复核，并与已建边坡进行无缝衔接；

3. 加固堤基的粉喷桩应注明检测要求，并明确粉喷桩的纵断面和持力层；

4. 连锁式混凝土护坡所处位置及长度、宽度应注明准确；

5. 人行道栏杆基础尺寸不详，应完善，确保栏杆防护安全。

6. 完善总平面图，应补充必要的尺寸标准，围堰的布置，地勘布控的位置。

7. 应设置施工便道，已设计的施工便道 25 公分的片石应加厚；

8. 人行道的路面结构建议参照市政人行道路面结构；

9. 补充景观总平面图，优化植被配置，并设置必要的配套设施。

10. 采用的设计依据应采用最新的规范；

11. 进一步复核调蓄容积，补充设计断面图，包含控制运行水位。

四、本工程初步设计审批后，凡涉及建设规模、使用功能、结构体系、工艺流程、主要设备等重要内容修改的，建设单位必须报我部门批准。

湖南城陵矶新港区开发建设部

2023年9月6日

